

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 038866 00

Pág. 002

Data Emissao

26 de Novembro de 2013

Data Validade

24 de Novembro de 2014

Fornecedor

P & P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA ME

CNPJ/CPF: 05.358.101/0001-52

Este CRCC substitui e cancela os anteriores.

Em caso de revenda/distribuição de produtos de origem estrangeira, o pagamento do material estará vinculado à apresentação do comprovante de importação averbado.

Este fornecedor está habilitado a fornecer as seguintes especialidades/materiais:

Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS (SAP R/3), em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente CRCC.

Revenda de Fabricante: CONDUFERES IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 57.070.070-0001/33

Famílias de material :**001 - 98.001.466**

Cabo elétrico nu de cobre.

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ª OU 3ª PARTE)

Detalhamento:

Cabo elétrico de cobre nu com tensao 0.6/1kV - NBR 7286.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

002 - 98.001.784

Cabo de instrumentação uso terrestre ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ª OU 3ª PARTE)

Detalhamento:

USO INDUSTRIAL; CONDUTOR FIOS DE COBRE NU; ISOLAMENTO EM PVC, POLIETILENO, BORRACHA-EPR E PE-RETICULADO-XLPE; EM PARES OU TERNAS; COM OU SEM BLINDAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA; COM OU SEM CONDUTOR PARACOMUNICACAO; COM CAPA EXTERNA; ATE 750 V / 1 KV.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 038866 00

Pág. 003

Data Emissao

26 de Novembro de 2013

Data Validade

24 de Novembro de 2014

Fornecedor

P & P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA ME

CNPJ/CPF: 05.358.101/0001-52

Este CRCC substitui e cancela os anteriores.**003 - 98.001.821**

Cabo elétrico de controle uso terrestre ;em cobre ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

USO GERAL; CONDUTOR FIOS DE COBRE NU; ISOLAMENTO EMPVC, POLIETILENO, BORRACHA-EPR E PE-RETICULADO-XLPE; BLINDADO OU NAO;COM ARMADURA; COM CAPA EXTERNA; DE 750 V A 1 KV.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

Revenda de Fabricante: CONEX ELETROMECHANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 54.601.612-0001/69

Famílias de material :**001 - 98.001.629**

Conexão para eletroduto em areas classificadas

Requisitos Técnicos: ISO 9001

CERTIFICADO P/ ATMOSF. EXPL.

Detalhamento:

Bucha de redução 3/4" x 1/2" à 4" x 3", rosca NPT e BSP, fabricado em alumínio fundido ou ferro fundido. Bujão com cabeça ou com rebaixo de 1/2" à 4", rosca NPT e BSP, fabricado em alumínio fundido ou ferro fundido. Condulete de 1/2" à 2", rosca NPT, fabricado em liga de alumínio fundido. Luva de Redução de 3/4" x 1/2" à 4" x 3" rosca NPT e BSP, fabricado em alumínio fundido ou ferro fundido. Niple longo e Niple curto 1/2" à 4", rosca NPT e BSP, fabricado em alumínio ou aço galvanizado. União Macho-Fêmea e União Fêmea-Fêmea, rosca NPT e BSP, fabricado em alumínio fundido ou ferro fundido. Luva paralela 1/2" à 4", rosca NPT e BSP, fabricado em alumínio fundido ou aço carbono. Unidade seladora, fabricado em alumínio fundido 1/2" à 4".

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 038866 00

Pág. 004

Data Emissao

26 de Novembro de 2013

Data Validade

24 de Novembro de 2014

Fornecedor

P & P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA ME

CNPJ/CPF: 05.358.101/0001-52

Este CRCC substitui e cancela os anteriores.**002 - 98.002.112**

Caixa de ligação para eletrodutos ;Simples ;para área classificada ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

CERTIFICADO P/ ATMOSF. EXPL.

Detalhamento:

CORPO RETANGULAR;EM INVOLUCRO DE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO (ABNT NBR 5363);

IDEM; CORPO REDONDO C/TAMPA APARAFUSADA;

IDEM; CORPO REDONDO C/TAMPA ROSCADA;

TIPOS DE CONDULETES: RX, LR, LL, T, X, C, E, TB, LB, COM CONEXÃO AO PROCESSO, ROSCA NPT DIÂMETRO DE 1/2" À 2".

MARCAÇÃO DO PRODUTO: BR Ex d IIB.

NOTA: A CADA PROCESSO DE COMPRA DEVERA SER EXIGIDO O CERTIFICADO DE MATERIAL ELETRICO P/ USO EM ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA, COMPULSORIO CONFORME LEGISLACAO BRASILEIRA ESTABELECIDADA PELO INMETRO.

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção